



ОБЩИНА ПЕЩЕРА

4550 гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

тел.: (0350) 6-22-03, 6- 22-08, факс: 6-41-65

URL: <http://www.peshtera.bg>

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за Обществена поръчка с

Предмет: „Доставка и монтаж на термopомпа за нуждите на Общинска администрация - гр. Пещера“.

РАЗДЕЛ I: ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

I.1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1.1) Възложител на настоящата обществена поръчка е Николай Йорданов Зайчев – кмет на община Пещера.

I.2) ВЪВЕДЕНИЕ

I.2.1) Настоящите ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ са разработени въз основа на действащото българско законодателство

I.2.2) В Технически спецификации са описани изискванията, към дейностите, които трябва да се изпълнят в изпълнение на предмета на обществената поръчка.

I.2.3) В съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, в случай, че в документацията по настоящата обществена поръчка, така и настоящите Спецификации са посочвани конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство – да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“.

РАЗДЕЛ II: ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1.1) Предметът на обществената поръчка включва доставка и монтаж на термopомпа за нуждите на Общинска администрация - гр. Пещера, а именно:

т.1.1 Доставка на:

а) Термopомпа - Въздухоохладящ агрегат с директно изпарение – бр.1.
Минимално изисквани Параметри: студоносителя 7/12°C с номинална охладителна мощност $Q_{хл.}=174kW$; $N_{ел.}=66kW$ номинална отоплителна мощност $Q_{от.}=179kW$ с температура 50°C при $T_{вн.}=+0^{\circ}C$; $N_{ел.}=102kW$, моноблок, хидравличен модул, меки връзки DN80, табло автоматика, ключ поток и спирателна и предпазна арматура, циркулационна помпа, вграден разширителен съд 50л + буферен съд от 350л, автоматични обезвъздушители и крепежни елементи, метални стойки/конструкции;

т.1.2 Съпътстващи дейности на доставката - доставка на:

- а)** Спирателен кран DN80 – бр.2. **Минимално изисквани Параметри:** *Спирателен кран DN80;*
- б)** Спирателен кран DN80 – бр.1. **Минимално изисквани Параметри:** *Спирателен кран DN80 с изпразнител;*
- в)** Възвратен клапан DN80 – бр.1. **Минимално изисквани Параметри:** *Възвратен клапан DN80;*
- г)** Филтър DN80 – бр.1. **Минимално изисквани Параметри:** *Филтър DN80;*

т.1.3 Съпътстващи дейности на доставката - услуги:

- а)** Монтажни работи и окомплектоване на термопомпа и свързаните с ней елементи;
- б)** Пуск и настройка на термопомпа и свързаните с ней елементи;
- в)** Провеждане на 72 часови проби на термопомпата и свързаните с ней елементи

РАЗДЕЛ III: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

III.1) ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

- III.1.1)** Изпълнението на поръчката стартира от датата на подписване на договора с изпълнителя.
- III.1.2)** Доставената термопомпа, трябва да отговарят на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.
- III.1.3)** Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставките документи, необходими за по-нататъшното ѝ ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции и други.
- III.1.4)** Възложителят си запазва правото, ако при приемане на термопомпата има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника или открити технически неизправности и недостатъци, да не подпише приемо-предавателен протокол и да не приеме извършените дейности.
- III.1.5)** Всички такси и разноски по доставката и монтажа на термопомпата /крепежни елементи, метални стойки/конструкции и др./, са за сметка на Изпълнителя.

РАЗДЕЛ IV: ИЗИСКВАНИЯ, КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

IV.1) ОБРАЗЦИТЕ НА ЦЕНОВОТО И ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛЕДВА ДА БЪДАТ РАЗРАБОТВАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНКРЕТНИТЕ УКАЗАНИЯ КЪМ ВСЯКА ЕДНА ТОЧКА И СЪОТВЕТНО ДА СЪДЪРЖА СЪОТВЕТНИТЕ ИЗИСКВАНИ ЕЛЕМЕНТИ. СЛЕДВА ДА СЕ РАЗБИРА И ВЪЗПРИЕМА, ЧЕ УКАЗАНИЯТА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕНОВОТО И ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИ УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ТЯХНОТО НЕСПАЗВАНЕ ВОДИ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.